

Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны,
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий
Управление надзорной деятельности и профилактической работы
(наименование территориального органа МЧС России)
ул. 8 Марта, 12/1, г. Уфа, 450005, (347) 252-30-22, oodrn@mchsr.ru

(указывается адрес места нахождения территориального органа МЧС России, номер телефона, электронный адрес)

Баймакский межрайонный отдел надзорной деятельности и профилактической работы
Управления надзорной деятельности и профилактической работы Главного Управления МЧС
России по Республике Башкортостан
(наименование органа государственного пожарного надзора)

г. Сибай, ул. Коммунистическая, д. 14 тел. +79876012733, ond.g.sibay@yandex.ru

(указывается адрес места нахождения органа ГПН, номер телефона, электронный адрес)

г. Сибай

(место составления акта)

“ 19 ” декабря 20 18 г.

(дата составления акта)

14 часов 00 минут

(время составления акта)

АКТ ПРОВЕРКИ

органом государственного контроля (надзора), органом муниципального контроля
юридического лица, индивидуального предпринимателя

№ 257

По адресу/адресам: г. Сибай, ул. Ленина, 7

(место проведения проверки)

На основании: распоряжения (приказ) органа государственного контроля (надзора), органа
(вид документа с указанием реквизитов (номер, дата))

муниципального контроля о проведении внеплановой выездной проверки юридического лица,
индивидуального предпринимателя от 03.12.2018 года № 257, поручение Правительства
Российской Федерации от 16 ноября 2018 г. ЮБ-П4-7987

была проведена внеплановая, выездная проверка в отношении:
(плановая/внеплановая, документарная/выездная)

Муниципального бюджетного учреждения дополнительного образования «Детская школа
искусств» городского округа город Сибай Республики Башкортостан

(наименование юридического лица, фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии) индивидуального
предпринимателя)

Дата и время проведения проверки:

“12” декабря 2018 г. с 10 час. 00 мин. до 13 час. 00 мин. Продолжительность 3 часа 00 минут

“19” декабря 2018 г. с 12 час. 00 мин. до 13 час. 00 мин. Продолжительность 1 час 00 минут

(заполняется в случае проведения проверок филиалов, представительств, обособленных структурных подразделений
юридического лица или при осуществлении деятельности индивидуального предпринимателя по нескольким адресам)

Общая продолжительность проверки: 2 рабочих дня/ 4 часа 00 минут


(рабочих дней/часов)

Акт составлен: Баймакским межрайонным отделом надзорной деятельности и профилактической
работы управления надзорной деятельности и профилактической работы Главного Управления
МЧС России по Республике Башкортостан

(наименование органа государственного контроля (надзора) или органа
муниципального контроля)

С копией распоряжения/приказа о проведении проверки ознакомлен(ы):

(заполняется при проведении выездной проверки)

Баянова Гузель Шакирьяновна  12.12.2018 в 10 час. 00 мин. (уведомлена
03.12.2018г.)

(фамилии, инициалы, подпись, дата, время)

Дата и номер решения прокурора (его заместителя) о согласовании проведения проверки:

(заполняется в случае необходимости согласования проверки с органами прокуратуры)

Лицо(а), проводившее проверку: Файзуллин Флор Файзуллович государственный инспектор

(фамилия, имя, отчество (последнее - при

г. Баймак, г. Сибай, Баймакского, Зилаирского и Хайбуллинского районов Республики Башкортостан по пожарному надзору

наличии), должность должностного лица (должностных лиц), проводившего(их) проверку; в случае привлечения к участию в проверке экспертов, экспертных организаций указываются фамилии, имена, отчества (последнее - при наличии), должности экспертов и/или наименования экспертных организаций с указанием реквизитов свидетельства об аккредитации и наименование органа по аккредитации, выдавшего свидетельство)

При проведении проверки присутствовали: директор МБУ ДО «ДШИ» ГО г. Сибай РБ Баянова Гузель Шакирьяновна

(фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии), должность руководителя, иного должностного лица (должностных лиц) или уполномоченного представителя юридического лица, уполномоченного представителя индивидуального предпринимателя, уполномоченного представителя саморегулируемой организации (в случае проведения проверки члена саморегулируемой организации), присутствовавших при проведении мероприятий по проверке)

В ходе проведения проверки:

Выявлены нарушения обязательных требований или требований, установленных муниципальными правовыми актами (с указанием положений (нормативных) правовых актов):

№	Вид нарушения обязательных требований пожарной безопасности с указанием конкретного места выявленного нарушения	Содержание пункта (абзац пункта) и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого (-ых) нарушены	Лица, на которых возлагается ответственность за совершение нарушений
1	2	3	4
1	Автоматическая пожарная сигнализация в здании находится в неисправном состоянии	п. 61. Правил противопожарного режима в Российской Федерации», утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 25.04.2012 года № 390	Директор Баянова Г.Ш.
2	Здание не оснащено системой оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре 2 – го типа	Раздел № 7 табл. 2, п. 6 СП 3.13130.2009 Системы противопожарной защиты. Система оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре. Требования пожарной безопасности	Директор Баянова Г.Ш.
3	Не организовано проведение проверок работоспособности внутреннего противопожарного водопровода с периодичностью не реже 2 раз в год (весной и осенью) с составлением соответствующих актов	п. 55. Правила противопожарного режима в РФ утв. Постановлением Правительства РФ от 25.04.2012г. №390	Директор Баянова Г.Ш.
4	В зальном помещении здания на стенах, полу, потолке применены декоративно-отделочные материалы с неизвестными показателями пожарной опасности.	ч. 6 ст. 134, табл. 29 Федеральный закон от 22.07.2008 N 123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»	Директор Баянова Г.Ш.
5	Двери выходов из зрительного зала, а также в помещение, не связанное с пребыванием в них зрителей и посетителей (за экраном) не samozакрывающиеся. отсутствует уплотненные	п. 6.2.12. СП 1.13130.2009. Свод правил. Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы	Директор Баянова Г.Ш.

	притворы		
6	В противопожарной преграде (перегородке (стене)), отделяющей чердачное пространство над зрительным залом от лестничной клетки, заполнение проёма ниже 2-го типа с пределом огнестойкости менее EI 30	ч. 1, ч. 2, ч. 3 ст. 88, табл. № 23, № 24 ФЗ от 22.07.2008 N 123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности	Директор Баянова Г.Ш.
7	В здании электрические кабели, проложенные открыто, распространяют горение	ч.8 ст. 82 ФЗ № 123 от 22.07.2008 г. «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»	Директор Баянова Г.Ш.
8	Не обеспечено наличие планов эвакуации людей при пожаре	п. 7 Правил противопожарного режима в РФ, утвержденных постановлением Правительства РФ от 25.04.2012 г. № 390	Директор Баянова Г.Ш.
9	Не обеспечено проведение регламентных работ по техническому обслуживанию и планово-предупредительному ремонту систем противопожарной защиты (автоматических установок пожарной сигнализации)	п. 63 Правила противопожарного режима в РФ утв. Постановлением Правительства РФ от 25.04.2012г. №390	Директор Баянова Г.Ш.
10	В кинопроекционной эксплуатируются электропровода с видимыми нарушениями изоляции	п. 42 Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденные постановлением Правительства РФ от 25.04.2012 года № 390	Директор Баянова Г.Ш.
11	Руководителем организации не обеспечено укомплектованность пожарного крана внутреннего противопожарного водопровода рядом с выходом на чердак пожарным рукавом, ручным пожарным стволом	п. 57 Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденные постановлением Правительства РФ от 25.04.2012 года № 390	Директор Баянова Г.Ш.
12	Руководителем организации не осуществлена проверка состояния огнезащитной обработки (пропитки) в соответствии с инструкцией изготовителя, с составлением акта (протокол) проверки состояния огнезащитной обработки (пропитки) деревянных конструкций чердачного помещения	п. 21 Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденные постановлением Правительства РФ от 25.04.2012 года № 390	Директор Баянова Г.Ш.
13	В зрительном зале без естественного проветривания при пожаре, не предусмотрена система вытяжной противодымной вентиляции для удаления продуктов горения при пожаре	п. 8.2 СНИП 41-01-2003 «Отопление, вентиляция и кондиционирование», п. 7.2 СП 7.13130.2013 «Отопление, вентиляция и кондиционирование. Требования пожарной безопасности»	Директор Баянова Г.Ш.
14	Руководителем организации не	п. 21 Правил противопожарного	Директор

	организовано проведение проверок работоспособности внутреннего противопожарного водопровода не реже 2 раз в год (весной и осенью) с составлением соответствующих актов	режима в Российской Федерации, утвержденные постановлением Правительства РФ от 25.04.2012 года № 390	Баянова Г.Ш.
15	На объекте защиты с массовым пребыванием людей руководителем организации не обеспечено наличие исправных электрических фонарей из расчета 1 фонарь на 50 человек	п. 38 Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденные постановлением Правительства РФ от 25.04.2012 года № 390	Директор Баянова Г.Ш.

(с указанием характера нарушений: лиц, допустивших нарушения) выявлены несоответствия сведений содержащихся в уведомлении о начале осуществления отдельных видов предпринимательской деятельности, обязательным требованиям (с указанием положений (нормативных) правовых актов):

Выявлены факты невыполнения предписаний органов государственного контроля (надзора), органов муниципального контроля (с указанием реквизитов выданных предписаний):

Нарушений не выявлено -

Запись в Журнал учета проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых органами государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля, внесена (заполняется при проведении выездной проверки):

(подпись проверяющего)

(подпись уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

Журнал учета проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых органами государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля, отсутствует (заполняется при проведении выездной проверки):

(подпись проверяющего)

(подпись уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

Прилагаемые к акту документы: предписания № 1957/01/1 от 19.12.2018 г.

Подписи лиц, проводивших проверку:

С актом проверки ознакомлен(а), копию акта со всеми приложениями получил(а):

директор МБУ ДО «ДШИ» ГО г. Сибай РБ Баянова Гузель Шакирьяновна
 фамилия, имя, отчество (в случае, если имеется), должность руководителя, иного должностного лица или уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

“ 19 ” декабря 20 18 г.

(подпись)

Пометка об отказе ознакомления с актом проверки:

(подпись уполномоченного должностного лица (лиц), проводившего проверку)