

Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны,
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий
Управление государственного пожарного надзора и профилактической работы
(наименование территориального органа МЧС России)

ул. 8 Марта, 12/1, г. Уфа, 450005. (347) 252-30-22. oogpn@mchsrb.ru

(указывается адрес места нахождения территориального органа МЧС России, номер телефона, электронный адрес)

Баймакский межрайонный отдел надзорной деятельности и профилактической работы
Управления надзорной деятельности и профилактической работы Главного Управления МЧС
России по Республике Башкортостан

(наименование органа государственного пожарного надзора)

г. Сибай, ул. Коммунистическая, д. 14 тел. +79876012733. ond.g.sibay@vandex.ru

(указывается адрес места нахождения органа ГПН, номер телефона, электронный адрес)

Предписание № 257/1/1

по устранению нарушений обязательных требований пожарной безопасности

Муниципальному бюджетному учреждению дополнительного образования «Детская школа искусств» городского округа город Сибай Республики Башкортостан, директору Баяновой Гузель Шакирьяновне

(полное наименование органа государственной власти и органа местного самоуправления, юридического лица, фамилия, имя, отчество, индивидуального предпринимателя (гражданина), владельца собственности, имущества и т.п.)

во исполнение распоряжения главного государственного инспектора г. Баймак, г. Сибай, Баймакского Зилаирского и Хайбуллинского районов РБ по пожарному надзору

(наименование органа ГПН)

№ 257 от «03» декабря 2018 года, ст. 6. 6.1 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» в период

"12" декабря 2018 г. с 10 час. 00 мин. до 13 час. 00 мин. Продолжительность 3 часа 00 минут

"19" декабря 2018 г. с 12 час. 00 мин. до 13 час. 00 мин. Продолжительность 1 час 00 минут

проведена внеплановая выездная проверка государственным инспектором г. Баймак, г. Сибай,

(должность, звание, фамилия, имя, отчество государственного инспектора (государственных инспекторов) по

Баймакского, Зилаирского и Хайбуллинского районов РБ по пожарному надзору майором внут
пожарному надзору, проводившего (-их) проверку, наименование объекта надзора и его адрес)

ренней службы Файзуллиним Флюром Файзулловичем объекта защиты муниципального бюджетного учреждения дополнительного образования «Детская школа искусств» городского округа город Сибай Республики Башкортостан, расположенный по адресу: г. Сибай, ул. Ленина, д. 7

совместно с директор МБУ ДО «ДШИ» ГО г. Сибай РБ Баянова Гузель Шакирьяновна

(указываются должности, фамилии, имена, отчества лиц, участвующих в проверке)

В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» необходимо устранить следующие нарушения обязательных требований пожарной безопасности, выявленные в ходе проверки:

№ предписания	Вид нарушения обязательных требований пожарной безопасности с указанием конкретного места выявленного нарушения	Содержание пункта (абзаца пункта) и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого(-ых) нарушены	Срок устранения нарушения обязательных требований пожарной безопасности	Отметка (подпись) о выполнении (указывается только выполнение)
1	Автоматическая пожарная сигнализация в здании находится в неисправном состоянии	п. 61. Правил противопожарного режима в Российской Федерации», утвержденных	01.04.2019г.	

		постановлением Правительства Российской Федерации от 25.04.2012 года № 390		
2	Здание не оснащено системой оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре 2 – го типа	Раздел № 7 табл. 2. п. 6 СП 3.13130.2009 Системы противопожарной защиты. Система оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре. Требования пожарной безопасности	01.04.2019г.	
3	Не организовано проведение проверок работоспособности внутреннего противопожарного водопровода с периодичностью не реже 2 раз в год (весной и осенью) с составлением соответствующих актов	п. 55. Правила противопожарного режима в РФ утв. Постановлением Правительства РФ от 25.04.2012г. №390	01.04.2019г.	
4	В зальном помещении здания на стенах, полу, потолке применены декоративно-отделочные материалы с неизвестными показателями пожарной опасности.	ч. 6 ст. 134, табл. 29 Федерального закон от 22.07.2008 N 123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности"	01.04.2019г.	
5	Двери выходов из зрительного зала, а также в помещение, не связанное с пребыванием в них зрителей и посетителей (за экраном) не samozакрывающиеся, отсутствует уплотненные притворы	п. 6.2.12. СП 1.13130.2009. Свод правил. Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы	01.04.2019г.	
6	В противопожарной преграде (перегородке (стене)), отделяющей чердачное пространство над зрительным залом от лестничной клетки, заполнение проёма ниже 2-го типа с пределом огнестойкости менее EI 30	ч. 1, ч. 2, ч. 3 ст. 88, табл. № 23, № 24 ФЗ от 22.07.2008 N 123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности"	01.04.2019г.	
7	В здании электрические кабели, проложенные открыто, распространяют горение	ч.8 ст. 82 ФЗ № 123 от 22.07.2008 г. «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»	01.04.2019г.	
8	Не обеспечено наличие планов эвакуации людей при пожаре	п. 7 Правил противопожарного режима в РФ, утвержденных постановлением Правительства РФ от 25.04.2012 г. № 390	01.04.2019г.	
9	Не обеспечено проведение регламентных работ по техническому обслуживанию и планово-предупредительному ремонту систем противопожарной защиты (автоматических установок пожарной сигнализации)	п. 63 Правила противопожарного режима в РФ утв. Постановлением Правительства РФ от 25.04.2012г. №390	01.04.2019г.	

10	В кинопроекторной эксплуатируются электропровода с видимыми нарушениями изоляции	п. 42 Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденные постановлением Правительства РФ от 25.04.2012 года № 390	01.04.2019г.	
11	Руководителем организации не обеспечено укомплектованность пожарного крана внутреннего противопожарного водопровода рядом с выходом на чердак пожарным рукавом, ручным пожарным стволом	п. 57 Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденные постановлением Правительства РФ от 25.04.2012 года № 390	01.04.2019г.	
12	Руководителем организации не осуществлена проверка состояния огнезащитной обработки (пропитки) в соответствии с инструкцией изготовителя, с составлением акта (протокол) проверки состояния огнезащитной обработки (пропитки) деревянных конструкций чердачного помещения	п. 21 Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденные постановлением Правительства РФ от 25.04.2012 года № 390	01.04.2019г.	
13	В зрительном зале без естественного проветривания при пожаре, не предусмотрена система вытяжной противодымной вентиляции для удаления продуктов горения при пожаре	п. 8.2 СНиП 41-01-2003 «Отопление, вентиляция и кондиционирование», п. 7.2 СП 7.13130.2013 «Отопление, вентиляция и кондиционирование. Требования пожарной безопасности»	01.04.2019г.	
14	Руководителем организации не организовано проведение проверок работоспособности внутреннего противопожарного водопровода не реже 2 раз в год (весной и осенью) с составлением соответствующих актов	п. 21 Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденные постановлением Правительства РФ от 25.04.2012 года № 390	01.04.2019г.	
15	На объекте защиты с массовым пребыванием людей руководителем организации не обеспечено наличие исправных электрических фонарей из расчета 1 фонарь на 50 человек	п. 38 Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденные постановлением Правительства РФ от 25.04.2012 года № 390	01.04.2019г.	

Устранение указанных нарушений обязательных требований пожарной безопасности в установленный срок является обязательным для руководителей организаций, должностных лиц, юридических лиц и граждан, на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по их устранению.

При несогласии с указанными нарушениями обязательных требований пожарной безопасности и (или) сроками их устранения физические и юридические лица в трехмесячный срок вправе обжаловать настоящие предписания в порядке, установленном законодательством Российской Федерации для оспаривания ненормативных правовых актов, решений и действий (бездействия) государственных органов, должностных лиц.

В соответствии со статьей 38 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» ответственность за нарушение обязательных требований пожарной безопасности несут:

собственники имущества;

руководители федеральных органов исполнительной власти;

руководители органов местного самоуправления;
лица, уполномоченные владеть, пользоваться или распоряжаться имуществом, в том числе руководители организаций;

лица, в установленном порядке назначенные ответственными за обеспечение пожарной безопасности;
должностные лица в пределах их компетенции.

Ответственность за нарушение обязательных требований пожарной безопасности для квартир (комнат) в домах государственного, муниципального и ведомственного жилищного фонда возлагается на ответственных квартиросъемщиков или арендаторов, если иное не предусмотрено соответствующим договором.

Государственный инспектор

(должность, фамилия, инициалы государственного

г. Баймак, г. Сибай, Баймакского, Зилаирского
инспектора по пожарному надзору)

и Хайбуллинского районов Республики Башкортостан

по пожарному надзору майор внутренней службы



(подпись)

Ф.Ф. Файзуллин

«19» декабря 2018 г.

Предписание для исполнения получил:



(подпись)

Директор МБУ ДО «ДШИ» ГО г. Сибай РБ

Баянова Гүзель Шакирьяновна

(должность, фамилия, инициалы)

«19» декабря 2018 г.