



ПРОКУРАТУРА
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ПРОКУРАТУРА
г. СИБАЯ

СИБАЙ КАЛАҒЫ
ПРОКУРАТУРАҒЫ

ул. Ленина, 1/3, г. Сибай, 453830,
тел.: (34775)2-25-17, факс: (34775)2-25-17

14.02.2025 № 20-3-2024/Прдп27-25-20800015

на № _____ от _____



Директору
бюджетного
дополнительного
«Детская школа искусств»

Муниципального
учреждения
образования

Баяновой Г.Ш.

ул. Коммунистическая, 10, г. Сибай,
Республика Башкортостан, 453833

ПРЕДСТАВЛЕНИЕ

об устранении нарушений
законодательства

Прокуратурой города на основании решения от 05.02.2025 № 16 проведена проверка исполнения законодательства об образовании, о пожарной безопасности в деятельности муниципального бюджетного учреждения дополнительного образования «Детская школа искусств» (далее – МБУ ДО ДШИ), расположенного по адресу: Республика Башкортостан, г. Сибай, ул. Коммунистическая, д. 10.

В соответствии с п. 2 ч. 6 ст. 28 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» (далее - Федеральный закон № 273-ФЗ), образовательная организация обязана создавать безопасные условия обучения, воспитания обучающихся, присмотра и ухода за обучающимися, их содержания в соответствии с установленными нормами, обеспечивающими жизнь и здоровье обучающихся, работников образовательной организации.

Согласно ст. 1 Федерального закона от 21.12.1994 № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» (далее - Федеральный закон № 69-ФЗ) под пожарной безопасностью понимается состояние защищенности личности, имущества, общества и государства от пожаров. Под требованиями пожарной безопасности понимаются специальные условия социального и (или) технического характера, установленные в целях обеспечения пожарной безопасности законодательством Российской Федерации, нормативными документами или уполномоченным государственным органом. При этом под нарушениями требований пожарной безопасности понимается невыполнение или ненадлежащее выполнение требований пожарной безопасности.

Законодательство Российской Федерации о пожарной безопасности основывается на Конституции Российской Федерации и включает в себя данный Федеральный закон, принимаемые в соответствии с ним федеральные законы и иные нормативные правовые акты, а также законы и иные нормативные правовые акты субъектов Российской Федерации, муниципальные правовые акты, регулирующие вопросы пожарной безопасности (ст. 2 Федерального закона № 69-ФЗ).

В соответствии со ст. 37 Федеральный закон № 69-ФЗ руководители организаций и учреждений обязаны соблюдать требования пожарной безопасности, выполнять предписания, постановления и иные законные требования должностных лиц пожарной охраны; разрабатывать и осуществлять меры по обеспечению пожарной безопасности; проводить противопожарную подготовку, а также обучать своих сотрудников мерам пожарной безопасности; содержать в исправном состоянии системы и средства противопожарной защиты, включая первичные средства тушения пожара, не допускать их использования не по назначению; незамедлительно сообщать в пожарную охрану о возникших пожарах, неисправностях имеющихся систем и средств противопожарной защиты.

Согласно ст. 51 Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» (далее - Федеральный закон № 123-ФЗ) целью создания системы противопожарной защиты является защита людей и имущества от воздействия опасных факторов пожара и (или) ограничением его последствий.

Статьей 4 Федерального закона № 123-ФЗ установлено, что к нормативным правовым актам Российской Федерации по пожарной безопасности относятся технические регламенты, принятые в соответствии с Федеральным законом «О техническом регулировании», федеральные законы и иные нормативные правовые акты Российской Федерации, устанавливающие обязательные для исполнения требования пожарной безопасности; к нормативным документам по пожарной безопасности относятся национальные стандарты, своды правил, содержащие требования пожарной безопасности, а также иные документы, содержащие требования пожарной безопасности, применение которых на добровольной основе обеспечивает соблюдение требований настоящего Федерального закона.

Правилами противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденными Постановлением Правительства Российской Федерации от 16.09.2020 № 1479 (далее - Правила противопожарного режима № 1479), определены требования пожарной безопасности, устанавливающие правила поведения людей, порядок организации производства и (или) содержания территорий, зданий, сооружений, помещений организации и других объектов в целях пожарной безопасности.

В соответствии со ст. 38 Федерального закона № 69-ФЗ ответственность за нарушение требований пожарной безопасности в соответствии с действующим законодательством несут: собственники имущества; руководители федеральных органов исполнительной власти; руководители органов местного самоуправления; лица, уполномоченные владеть, пользоваться или распоряжаться имуществом, в том числе руководители организаций; лица, в установленном порядке назначенные ответственными за обеспечение пожарной безопасности; должностные лица в пределах их компетенции.

Вместе с тем, вышеперечисленные требования законодательства руководством образовательного учреждения соблюдаются не в полной мере, что

нарушает права и законные интересы лиц, пребывающих в образовательном учреждении.

Так, по результатам проверки выявлены следующие нарушения требований пожарной безопасности:

1) в нарушение п.п. 17 «б», 43, 48, 50, 60, 30 Правил противопожарного режима № 1479 на объекте защиты не организована работа по проведению эксплуатационных испытаний пожарных лестниц, ограждений на крышах с составлением соответствующего протокола испытаний; не обеспечено проведение работ по очистке вентиляционных камер, циклонов, фильтров и воздуховодов от горючих отходов и отложений с составлением соответствующего акта; не обеспечено своевременное обслуживание наружных водопроводов противопожарного водоснабжения, внутренних водопроводов противопожарного водоснабжения; не организована работа по перекатке пожарных рукавов; не организована работа по учету наличия, периодичности осмотра и сроков перезарядки огнетушителей; не обеспечена проверка средств индивидуальной защиты органов дыхания и зрения человека от опасных факторов пожара на предмет отсутствия механических повреждений и их целостности;

2) в нарушение п. 54 Правил противопожарного режима № 1479 информация о работах, проводимых со средствами обеспечения пожарной безопасности и пожаротушения, не вносится в журнал эксплуатации систем противопожарной защиты;

3) в нарушение раздела 18 Правил противопожарного режима № 1479 инструкция о мерах пожарной безопасности на объекте не соответствует требованиям раздела № XVIII Правил противопожарного режима в РФ, инструкция не представлена;

4) в нарушение п. 13 Правил противопожарного режима № 1479 на объекте защиты не обеспечено осуществление проверки качества огнезащитной обработки (пропитки) в соответствии с инструкцией завода – изготовителя с составлением акта проверки качества огнезащитной обработки (пропитки) (не представлен акт (протокол) по контролю качества огнезащитной обработки кровли);

5) в нарушение п. 27 «б» Правил противопожарного режима № 1479 у эвакуационного выхода из помещения «театральный класс» допускается размещение различных изделий, оборудования (коробки, бумаги и ковры и т.д.).

Проверкой выявлены нарушения требований законодательства о социальной защите инвалидов.

Согласно ст. 2 Федерального закона от 24.11.1995 № 181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации» (далее - Федерального закона № 181-ФЗ) социальная защита инвалидов - система гарантированных государством экономических, правовых мер и мер социальной поддержки, обеспечивающих инвалидам условия для преодоления, замещения (компенсации) ограничений жизнедеятельности и направленных на создание им равных с другими гражданами возможностей участия в жизни общества.

В соответствии с ч. 1 ст. 15 Федерального закона № 181-ФЗ федеральные органы государственной власти, органы государственной власти субъектов Российской Федерации, органы местного самоуправления (в сфере установленных полномочий), организации независимо от их организационно-правовых форм обеспечивают инвалидам (включая инвалидов, использующих кресла-коляски и собак-проводников): условия для беспрепятственного доступа к объектам социальной, инженерной и транспортной инфраструктур (жилым, общественным и производственным зданиям, строениям и сооружениям, включая те, в которых расположены физкультурно-спортивные организации, организации культуры и другие организации), к местам отдыха и к предоставляемым в них услугам; возможность самостоятельного передвижения по территории, на которой расположены объекты социальной, инженерной и транспортной инфраструктур, входа в такие объекты и выхода из них, в том числе с использованием кресла-коляски.

Как следует из ст. 28 Федерального закона № 273-ФЗ образовательное учреждение создает условия, гарантирующие охрану и укрепление здоровья обучающихся, воспитанников; ответственность за создание необходимых условий для учебы, труда и отдыха обучающихся, воспитанников образовательных учреждений несут должностные лица образовательных учреждений в соответствии с законодательством Российской Федерации и уставом данного образовательного учреждения.

Исходя из подп. 2, 15 ч. 3 ст. 28 Федерального закона № 273-ФЗ к компетенции образовательной организации в установленной сфере деятельности относится материально-техническое обеспечение образовательной деятельности, оборудование помещений в соответствии с государственными и местными нормами и требованиями, создание необходимых условий для охраны и укрепления здоровья обучающихся.

Образовательная организация обязана осуществлять свою деятельность в соответствии с законодательством об образовании, в том числе, создавать безопасные условия обучения, воспитания обучающихся, присмотра и ухода за обучающимися, их содержания в соответствии с установленными нормами, обеспечивающими жизнь и здоровье обучающихся, работников образовательной организации (п. 2 ч. 6 ст. 28 Федерального закона № 273-ФЗ).

Согласно п. 8 ч. 1 ст. 41 указанного Федерального закона, охрана здоровья обучающихся включает в себя и обеспечение безопасности обучающихся во время пребывания в организации, осуществляющей образовательную деятельность.

В соответствии с ч. 1 ст. 12 Федерального закона от 30 декабря 2009 года № 384-ФЗ «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений» жилые здания, объекты инженерной, транспортной и социальной инфраструктур должны быть спроектированы и построены таким образом, чтобы обеспечивалась их доступность для инвалидов и других групп населения с ограниченными возможностями передвижения.

Согласно п. 7 ст. 30 Федерального закона от 30.12.2009 № 384-ФЗ «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений» доступность

зданий и сооружений для инвалидов и других маломобильных групп населения передвижения должны обеспечивать: досягаемость ими мест посещения и беспрепятственность перемещения внутри здания и сооружений; безопасность путей движения (в том числе эвакуационных), а также мест проживания, мест обслуживания и мест приложения труда указанных групп населения.

Установлено, что здание МБУ ДО ДШИ, являясь общедоступным для массового посещения, при входе не оборудовано пандусом, что свидетельствует о ненадлежащем исполнении школой требований законодательства Российской Федерации в сфере социальной защиты граждан и влечет отсутствие свободного доступа к зданию образовательной организации неопределенного круга лиц с ограниченными возможностями.

Выявленные нарушения стали возможны ввиду ненадлежащего исполнения ответственными должностными лицами своих должностных обязанностей, а также отсутствия должного контроля со стороны руководства.

На основании изложенного, руководствуясь ст. 24 Федерального закона «О прокуратуре Российской Федерации»,

Т Р Е Б У Ю :

1. Безотлагательно рассмотреть настоящее представление **с принятием необходимых мер** для устранения и недопущения впредь подобных нарушений, а также причин и условий им способствующих.

2. Обеспечить надлежащее рассмотрение представления **с участием представителя прокуратуры**, заблаговременно направив в прокуратуру г. Сибая соответствующее с указанием времени, даты, места рассмотрения представления.

3. Провести служебную проверку и рассмотреть вопрос о привлечении к ответственности виновных лиц, в случае применения данной меры представить копию соответствующего распоряжения.

4. О результатах рассмотрения представления и принятых мерах сообщить в прокуратуру города в установленный законом срок, **с приложением документов, подтверждающих фактическое устранение нарушений.**

5. Обеспечить действенный контроль за исполнением вышеуказанных норм законодательства.

6. Повысить персональную ответственность должностных лиц, осуществляющих деятельность в вышеназванной сфере.

Заместитель прокурора города

советник юстиции

Ф.Р. Муртаев

Л.Э. Исхакова-Папикян, 8(34

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ
Сертификат 009CE18A0D86C198A1DA9F5EE7A5CF54
Владелец **Муртаев Фаниль Рамилевич**
Действителен с 14.12.2023 по 08.03.2025