



Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны,
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий
Главное управление МЧС России по республике Башкортостан
Управление надзорной деятельности и профилактической работы
г.Уфа, ул.8 Марта 12/1, тел.: 273-59-52 (код 3472) Факс: 252-30-22

Баймакский межрайонный отдел надзорной деятельности и профилактической работы
РБ, г.Сибай, ул. Коммунистическая, 14. ond.g.sibay@yandex.ru. ond.zilair@mail.ru
(указывается адрес места нахождения органа ГПН, номер телефона, электронный адрес)

**Предписание № 62/1/1
по устранению нарушений обязательных требований пожарной безопасности**

Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования «Детская школа искусств» городского округа город Сибай Республики Башкортостан (ИНН 0267008635, ОГРН 1020202039010)

(полное наименование органа государственной власти и органа местного самоуправления, юридического лица, фамилия, имя, отчество индивидуального предпринимателя (гражданина), владельца собственности, имущества и т.п.) во исполнение распоряжения главного (заместителя главного) государственного инспектора г. Баймак, г. Сибай, Баймакского, Зилаирского и Хайбуллинского районов РБ по пожарному надзору № 62 от 17 апреля 2018 года, ст. 6, 6.1 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» в период с "18" апреля 2018 г. с 15 час. 00 мин. до 17 час. 00 мин. Продолжительность 2 часа "26" апреля 2018 г. с 14 час. 00 мин. до 17 час. 00 мин. Продолжительность 3 часа

(наименование органа ГПН)

проведена плановая проверка государственным инспектором г. Баймак, г. Сибай, Баймакского, Зилаирского и Хайбуллинского районов РБ по пожарному надзору Ергизовым Радмиром Юмабаевичем в отношении объекта защиты – Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования «Детская школа искусств» городского округа город Сибай Республики Башкортостан, расположенного по адресу: г. Сибай, ул. Ленина, 7 (здание «Дом Молодёжи «Мир»»)

(должность, звание, фамилия, имя, отчество государственного инспектора (государственных инспекторов) по пожарному надзору, проводившего (-их) проверку, наименование объекта надзора и его адрес) совместно с директором учреждения Баяновой Г.Ш.

(указываются должности, фамилии, имена, отчества лиц, участвующих в проверке)

В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» необходимо устранить следующие нарушения обязательных требований пожарной безопасности, выявленные в ходе проверки:

№ предписания	Вид нарушения обязательных требований пожарной безопасности с указанием конкретного места выявленного нарушения	Содержание пункта (абзац пункта) и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого (-ых) нарушены	Срок устранения нарушения обязательных требований пожарной безопасности	Отметка (подпись) о выполнении (указывается только выполнение)
1	2	3	4	5
1	Автоматическую пожарную сигнализацию в здании привести в исправное	п. 61. Правил противопожарного режима в Россий-	До 01.04.2019 г.	



		Правительства Российской Федерации от 25.04.2012 года № 390	
2	Здание оснастить системой оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре 2 – го типа	Раздел № 7 табл. 2. п. 6 СП 3.13130.2009 Системы противопожарной защиты. Система оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре. Требования пожарной безопасности	До 01.04.2019 г.
3	Организовать проведение проверок работоспособности внутреннего противопожарного водопровода с периодичностью не реже 2 раз в год (весной и осенью) с составлением соответствующих актов	п. 55. Правила противопожарного режима в РФ утв. Постановлением Правительства РФ от 25.04.2012г. №390	До 01.04.2019 г.
4	Пожарный кран установить у входа в зрительный зал	п. 4.1.1, табл. 1, п. 3 СП 10.13130.2009. Свод правил. Системы противопожарной защиты. Внутренний противопожарный водопровод. Требования пожарной безопасности; приложение 7, п. 1, п. 3, п. 4 СНИП 2.08.02-89* Общественные здания и сооружения	До 01.04.2019 г.
5	В зальном помещении здания демонтировать со стен, пола, потолка декоративно-отделочные материалы, имеющие более высокую пожарную опасность, чем: КМ 1 для стен и потолка зального помещения; КМ 2 – для покрытия пола. (В зальном помещении здания на стенах, полу, потолке применены декоративно-отделочные материалы с неизвестными показателями пожарной опасности - соответствующие сертификаты пожарной безопасности на декоративно-отделочные материалы не представлены)	ч. 6 ст. 134, табл. 29 Федеральный закон от 22.07.2008 N 123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности"	До 01.04.2019 г.
6	Двери выходов из зрительного зала, а также в помещение, не связанное с пребыванием в них зрителей и посетителей (за экраном) выполнить самозакрывающимися с уплотненными притворами	п. 6.2.12. СП 1.13130.2009. Свод правил. Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы	До 01.04.2019 г.
7	Очистить чердачное помещение от	абзац «б» п.23 Правила	До 01.04.2019 г.



		Правительства РФ от 25.04.2012г. №390		
8	В противопожарной преграде (перегородке (стене)), отделяющей чердачное пространство над зрительным залом от лестничной клетки, заполнение проёма выполнить не ниже 2-го типа с пределом огнестойкости EI 30	ч. 1, ч. 2, ч. 3 ст. 88, табл. № 23, № 24 ФЗ от 22.07.2008 N 123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности	До 01.04.2019 г.	
9	В здании электрические кабели, проложенные открыто, должны быть не распространяющими горение	ч.8 ст. 82 ФЗ № 123 от 22.07.2008 г. «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»	До 01.04.2019 г.	
10	На фасаде здания гаража демонтировать баннеры с неизвестными показателями по пожарной опасности	п. 40.1 Правил противопожарного режима в РФ, утвержденных постановлением Правительства РФ от 25.04.2012 г. № 390	До 01.04.2019 г.	
11	Здание обеспечить планами эвакуации людей при пожаре	п. 7 Правил противопожарного режима в РФ, утвержденных постановлением Правительства РФ от 25.04.2012 г. № 390	До 01.04.2019 г.	
12	Обеспечить проведение регламентных работ по техническому обслуживанию и планово-предупредительному ремонту систем противопожарной защиты (автоматических установок пожарной сигнализации)	п. 63. Правила противопожарного режима в РФ утв. Постановлением Правительства РФ от 25.04.2012г. №390	До 01.04.2019 г.	

Устранение указанных нарушений обязательных требований пожарной безопасности в установленный срок является обязательным для руководителей организаций, должностных лиц, юридических лиц и граждан, на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по их устранению.

При несогласии с указанными нарушениями обязательных требований пожарной безопасности и (или) сроками их устранения физические и юридические лица в трехмесячный срок вправе обжаловать настоящие предписания в порядке, установленном законодательством Российской Федерации для оспаривания ненормативных правовых актов, решений и действий (бездействия) государственных органов, должностных лиц.

В соответствии со статьей 38 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» ответственность за нарушение обязательных требований пожарной безопасности несут:

собственники имущества;

руководители федеральных органов исполнительной власти;

руководители органов местного самоуправления;

лица, уполномоченные владеть, пользоваться или распоряжаться имуществом, в том числе

руководители организаций;

лица, в установленном порядке назначенные ответственными за обеспечение пожарной безопасности;



Ответственность за нарушение обязательных требований пожарной безопасности для квартир (комнат) в домах государственного, муниципального и ведомственного жилищного фонда возлагается на ответственных квартиросъемщиков или арендаторов, если иное не предусмотрено соответствующим договором.

Государственный инспектор
г. Баймак, г. Сибай, Баймакского,
Зилаирского и Хайбуллинского районов РБ
по пожарному надзору
майор внутренней службы



(подпись)

Ергизов Р.Ю.

« 26 » апреля 2018 г.

М.Л.П.

Предписание для исполнения получил:

Директор МБУ ДО «ДШИ»



(подпись)

Баянова Г.Ш.

« 26 » апреля 2018 г.