

Штамп органа управления,
подразделения ГПС
20.12.2018г. исх. № 1590-2-17-30
(дата)

МБУ ДО «ДШИ» ГО г. Сибай РБ
наименование организации
г. Сибай, ул. Ленина, д. 7
адрес места жительства или нахождения

ПРЕДСТАВЛЕНИЕ

«20» декабря 2018 г.

г. Сибай

(место рассмотрения: город, село, район)

Государственный инспектор г. Баймак, г. Сибай, Баймакского, Зилаирского и Хайбуллинского
(должность, звание, фамилия, имя, отчество лица рассматривающего дело)

районов Республики Башкортостан по пожарному надзору майор внутренней службы
Файзуллин Флюр Файзуллович

рассмотрев постановление № 309 от «19» декабря 2018 г.

по административному правонарушению в области пожарной безопасности и материалы на

юридическое лицо (гражданина (ку)) Баянову Гюзель Шакирьяновну

(полное наименование юридического лица или фамилия, имя, отчество виновного лица)

находящееся (зарегистрированное (нью)) по адресу г. Сибай, ул. Арсланова, д. 29

(неужное зачеркнуть)

(юридический адрес или адрес регистрации)

«19» декабря 2018 г. в «10» час «00» мин на объекте защиты МБУ ДО «ДШИ» ГО г. Сибай РБ

(место совершения нарушения с подробным указанием объекта, адреса:

по адресу: г. Сибай, ул. Ленина, д. 7 нарушила требования пожарной безопасности за

в случае возникновения пожара – краткая характеристика объекта (назначение, этажность, тепло-, водо-, и электроснабжение и т.д.) имеющее

исключением случаев предусмотренных статьями 8.32, 11.16 Кодекса Российской Федерации

отношение к делу законодательные акты и (или) нормативные акты, требования которых нарушены)

об административных правонарушениях (далее – КоАП РФ) и частями 2-9 статьи 20.4 КоАП
РФ.

а именно:

№	Вид нарушения обязательных требований пожарной безопасности с указанием конкретного места выявленного нарушения	Содержание пункта (абзац пункта) и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого (-ых) нарушены	Лица, на которых возлагается ответственность за совершение нарушений
1	2	3	4
1	В кинопроекторной эксплуатируются электропровода с видимыми нарушениями изоляции	п. 42 Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденные постановлением Правительства РФ от 25.04.2012 года № 390	Директор Баянова Г.Ш.
2	Руководителем организации не обеспечено укомплектованность пожарного крана внутреннего противопожарного водопровода рядом с выходом на чердак пожарным рукавом, ручным пожарным стволом	п. 57 Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденные постановлением Правительства РФ от 25.04.2012 года № 390	Директор Баянова Г.Ш.
3	Руководителем организации не осуществлена проверка состояния огнезащитной обработки (пропитки) в соответствии с инструкцией изготовителя, с составлением акта (протокол) проверки состояния огнезащитной обработки (пропитки)	п. 21 Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденные постановлением Правительства РФ от 25.04.2012 года № 390	Директор Баянова Г.Ш.

	деревянных конструкций чердачного помещения		
4	В зрительном зале без естественного проветривания при пожаре. не предусмотрена система вытяжной противодымной вентиляции для удаления продуктов горения при пожаре	п. 8.2 СНиП 41-01-2003 «Отопление, вентиляция и кондиционирование», п. 7.2 СП 7.13130.2013 «Отопление, вентиляция и кондиционирование. Требования пожарной безопасности»	Директор Баянова Г.Ш.
5	Руководителем организации не организовано проведение проверок работоспособности внутреннего противопожарного водопровода не реже 2 раз в год (весной и осенью) с составлением соответствующих актов	п. 21 Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденные постановлением Правительства РФ от 25.04.2012 года № 390	Директор Баянова Г.Ш.
6	На объекте защиты с массовым пребыванием людей руководителем организации не обеспечено наличие исправных электрических фонарей из расчета 1 фонарь на 50 человек	п. 38 Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденные постановлением Правительства РФ от 25.04.2012 года № 390	Директор Баянова Г.Ш.

чем совершено административное правонарушение, ответственность за которое предусмотрена частью 1 статьи 20.4 КоАП РФ.

указывается существо нарушения, последствия происшедшего события; в случае возникновения пожара – что сгорело, повреждено, разобрано по строению, на какой площади, какое оборудование, имущество и иные материальные ценности пострадали и как; размер ущерба)

Чем совершено административное правонарушение, предусмотренное ст. 20.4 ч. 1 КоАП РФ

(указываются статьи и законодательный акт, предусматривающий ответственность)

На основании изложенного, руководствуясь ст. 23.34; 29.13 Кодекса Российской

(указываются номера статей и

Федерации об административных правонарушениях

законодательный акт, в соответствии с которым выносятся постановления)

Вам необходимо:

обеспечить своевременное выполнение требований пожарной безопасности: не допускать изменений конструктивных, объемно планировочных и инженерно-технических решений без проекта, разработанного в соответствии с действующими нормами и утвержденное в установленном порядке; при проведении ремонтных работ не допускать применение конструкций и материалов, не отвечающих требованиям действующих норм;

В течении 1 (одного) месяца с момента получения данного представления Вам необходимо сообщить о принятых мерах должностному лицу, вынесшему данное представление.

В соответствии со ст. 19.6 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях за непринятие мер по устранению причин и условий, способствовавших совершению административного правонарушения, предусмотрена административная ответственность.

(подпись лица, вынесшего постановление)

Ф.Ф. Файзуллин

(расшифровка подписи)

Представление получил

20.12.18

дата, должность, подпись

(Баянова Г.Ш.)

ФИО

представление направлено

(дата, № почтового отделения и № заказного письма)

Телефон доверия: ГУ МЧС России по РБ
(3472) 33-99-99