

**ПРОТОКОЛ № 309**  
**об административном правонарушении**

«19» декабря 2018г.

г. Сибай  
(город, село, район)

Я. государственный инспектор г. Баймак. г. Сибай, Баймакского, Зилаирского

(должность, фамилия и инициалы государственного инспектора по пожарному надзору)

и Хайбуллинского районов Республики Башкортостан по пожарному надзору майор  
внутренней службы Файзуллин Флюр Файзуллович

руководствуясь статьями п. 6 ч. 2 ст. 23.34, 28.1-28.3, 28.5 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, составил настоящий протокол в том, что физическое лицо (гражданин(ка))

1. Фамилия, имя, отчество Баянова Гүзель Шакирьяновна

2. Дата и место рождения 16.12.1977 г.р., РБ. г. Сибай, Республики Башкортостан

3. Гражданство РФ

4. Адрес места регистрации (жительства), телефон г.Сибай, ул. Арсланова, д. 29.  
тел. +79279610050

5. Место работы (учебы) Муниципального бюджетного учреждения дополнительного образования «Детская школа искусств» городского округа город Сибай Республики Башкортостан

6. Занимаемая должность директор

7. Заработная плата (иной заработок) 27000

8. Семейное положение замужем количество иждивенцев 2

9. Документ, удостоверяющий личность (серия, номер, дата выдачи, кем выдан) паспорт  
паспорт 8005 № 205375 выдан ОВД г. Сибай 16.02.2004г.

10. ИНН 026705196910

11. Каким языком владеет русский в услугах переводчика не нуждается  
(нуждается, не нуждается)

12. Судимость нет

13. Привлекался ли ранее к административной ответственности и когда не привлекалась  
(указывается дата, адрес, место совершения правонарушения, части и статья КоАП РФ, по которым привлекался(ась))

«19» декабря 2018г. в 10 часов 00 минут по результатам проведения внеплановой выездной  
(указывается дата, время, адрес, место совершения правонарушения (виды, названия помещений, зданий):  
проверки на объекте защиты Муниципального бюджетного учреждения дополнительного  
вид проверки, в ходе которой выявлены нарушения:

образования «Детская школа искусств» городского округа город Сибай Республики Башкортостан  
законодательные и (или) нормативные акты, требования которых были нарушены)

по адресу: г. Сибай, ул. Ленина, д. 7 нарушила требования пожарной безопасности за  
исключением случаев предусмотренных статьями 8.32, 11.16 Кодекса Российской Федерации  
об административных правонарушениях (далее – КоАП РФ) и частями 2-9 статьи 20.4 КоАП

**именно:**

№	Вид нарушения обязательных требований пожарной безопасности с указанием конкретного места выявленного нарушения	Содержание пункта (абзац пункта) и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого (-ых) нарушены	Лица, на которых возлагается ответственность за совершение нарушений
1	2	3	4
1	В кинопроекционной эксплуатируются электропровода с видимыми нарушениями изоляции	п. 42 Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденные постановлением Правительства РФ от 25.04.2012 года № 390	Директор Баянова Г.Ш.
2	Руководителем организации не обеспечено укомплектованность	п. 57 Правил противопожарного режима в Российской Федерации,	Директор Баянова Г.Ш.

	пожарного крана внутреннего противопожарного водопровода рядом с выходом на чердак пожарным рукавом, ручным пожарным стволом	утвержденные постановлением Правительства РФ от 25.04.2012 года № 390	
3	Руководителем организации не осуществлена проверка состояния огнезащитной обработки (пропитки) в соответствии с инструкцией изготовителя, с составлением акта (протокол) проверки состояния огнезащитной обработки (пропитки) деревянных конструкций чердачного помещения	п. 21 Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденные постановлением Правительства РФ от 25.04.2012 года № 390	Директор Баянова Г.Ш.
4	В зрительном зале без естественного проветривания при пожаре, не предусмотрена система вытяжной противодымной вентиляции для удаления продуктов горения при пожаре	п. 8.2 СНИП 41-01-2003 «Отопление, вентиляция и кондиционирование», п. 7.2 СП 7.13130.2013 «Отопление, вентиляция и кондиционирование. Требования пожарной безопасности»	Директор Баянова Г.Ш.
5	Руководителем организации не организовано проведение проверок работоспособности внутреннего противопожарного водопровода не реже 2 раз в год (весной и осенью) с составлением соответствующих актов	п. 21 Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденные постановлением Правительства РФ от 25.04.2012 года № 390	Директор Баянова Г.Ш.
6	На объекте защиты с массовым пребыванием людей руководителем организации не обеспечено наличие исправных электрических фонарей из расчета 1 фонарь на 50 человек	п. 38 Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденные постановлением Правительства РФ от 25.04.2012 года № 390	Директор Баянова Г.Ш.

за что предусмотрена административная ответственность по ч. 1 ст. 20.4 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях

Факт нарушения подтверждают свидетели:

\_\_\_\_\_ (подпись)

\_\_\_\_\_ (Фамилия, имя, отчество, адрес места жительства)

\_\_\_\_\_ (подпись)

\_\_\_\_\_ (Фамилия, имя, отчество, адрес места жительства)

Сведения о потерпевших:

\_\_\_\_\_ (подпись)

\_\_\_\_\_ (Фамилия, имя, отчество, адрес места жительства)


\_\_\_\_\_ (подпись)


\_\_\_\_\_ (Фамилия, имя, отчество, адрес места жительства)

С протоколом ознакомлен(а) и мне разъяснено, что в соответствии со ст. 25.1 КоАП РФ я в праве знакомиться со всеми материалами дела, давать объяснения, представлять доказательства, заявлять ходатайства и отводы, пользоваться юридической помощью защитника, а также иными процессуальными правами в соответствии с КоАП РФ. Со статьей 51 Конституции Российской Федерации ознакомлен(а).

Извещен(а), что мое административное дело будет рассмотрено  
" 20 " декабря 2018г. в "10" часов "00" минут в кабинете Баймакского межрайонного  
ОНД и ПР УНД и ПР ГУ МЧС России по РБ  
по адресу: г. Сибай, ул. Коммунистическая, д. 14  
и предупрежден(а), что в случае неявки и без моего ходатайства об отложении рассмотрения  
дела, административное дело будет рассмотрено в моё отсутствие.

" 19 " декабря 2018г.

  
(подпись)

Объяснения и замечания, учётчиков производства по делу об административном правонарушении,  
по содержанию протокола: 

Подпись лица, составившего протокол


Копию протокола получил(а):

" " 20 г.

Копию протокола получил(а):

" 19 " декабря 2018г.

  
(подпись потерпевшего)

  
(Подпись лица, в отношении которого  
составлен протокол или его законного представителя)