

Баймакский межрайонный отдел надзорной деятельности и профилактической работы
Управления надзорной деятельности и профилактической работы
Главного Управления МЧС России по Республике Башкортостан
(наименование органа государственного контроля (надзора) или органа муниципального контроля)

г.Сибай
(место составления акта)

« 28 » мая 20 19 г.
(дата составления акта)

12 часов 00 минут
(время составления акта)

АКТ ПРОВЕРКИ
органом государственного контроля (надзора),
органом муниципального контроля юридического лица,
индивидуального предпринимателя
№ 88

По адресу/адресам: Россия, Республика Башкортостан, г.Сибай, ул. Ленина, 7
(место проведения проверки)

На основании: распоряжения (приказа) органа государственного контроля (надзора), органа муниципального контроля о проведении внеплановой выездной проверки юридического лица, индивидуального предпринимателя № 88 от 22 апреля 2019 г.

(вид документа с указанием реквизитов (номер, дата))

была проведена внеплановая выездная проверка в отношении:
(плановая/внеплановая, документарная/выездная)

Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования «Детская школа искусств» городского округа город Сибай Республики Башкортостан

(наименование юридического лица, фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии) индивидуального предпринимателя)

Дата и время проведения проверки:

"24" апреля 2019 г. с 10 час. 00 мин. до 13 час. 00 мин. Продолжительность 3 часа

"28" мая 2019 г. с 10 час. 00 мин. до 12 час. 00 мин. Продолжительность 2 часа

(заполняется в случае проведения проверок филиалов, представительств, обособленных структурных подразделений юридического лица или при осуществлении деятельности индивидуального предпринимателя по нескольким адресам)

Общая продолжительность проверки: 2 рабочих дня/ 5 часов
(рабочих дней/часов)

Акт составлен: Баймакским межрайонным отделом надзорной деятельности и профилактической работы УНД и ПР ГУ МЧС России по РБ

(наименование органа государственного контроля (надзора) или органа муниципального контроля)

С копией распоряжения/приказа о проведении проверки ознакомлен(ы):  Баянова Г.Ш.
(заполняется при проведении выездной проверки)

24 апреля 2019 г. в 10 час. 00 мин. (Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования «Детская школа искусств» городского округа город Сибай Республики Башкортостан уведомлено о проведении проверки 22 апреля 2019 г.)

(фамилии, инициалы, подпись, дата, время)

Дата и номер решения прокурора (его заместителя) о согласовании проведения проверки: ----

(заполняется в случае необходимости согласования проверки с органами прокуратуры)

Лицо(а), проводившее проверку: государственный инспектор г. Баймак, г. Сибай, Баймакского, Зилаирского и Хайбуллинского районов РБ по пожарному надзору Ергизов Радмир Юмабаевич (фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии), должность должностного лица (должностных лиц), проводившего(их) проверку; в случае привлечения к участию в проверке экспертов, экспертных организаций указываются фамилии, имена, отчества (последнее - при наличии), должности экспертов и/или наименования экспертных организаций с указанием реквизитов свидетельства об аккредитации и наименование органа по аккредитации, выдавшего свидетельство)

При проведении проверки присутствовали: директор учреждения Баянова Гузель Шакирьяновна (фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии), должность руководителя, иного должностного лица (должностных лиц) или уполномоченного представителя юридического лица, уполномоченного представителя индивидуального предпринимателя, уполномоченного представителя саморегулируемой организации (в случае проведения проверки члена саморегулируемой организации), присутствовавших при проведении мероприятий по проверке)

В ходе проведения проверки:

Установлено, что нежилое здание кинотеатра по адресу: г.Сибай, ул. Ленина, д. 7 передано в оперативное управление МБУ ДО «Детская школа искусств» на основании Постановления Администрации ГО г.Сибай РБ № 1003 от 08 июня 2017 г. «О передаче в оперативное управление МБУ ДО «Детская школа искусств» ГО г.Сибай РБ недвижимого имущества, расположенного по адресу: г.Сибай, ул. Ленина, д. 7».

Ранее здание эксплуатировалось как здание кинотеатра «Мир», который имел класс функциональной пожарной опасности – Ф2.1 (театры, кинотеатры, концертные залы, клубы, цирки, спортивные сооружения с трибунами, библиотеки и другие учреждения с расчетным числом посадочных мест для посетителей в закрытых помещениях).

МБУ ДО «Детская школа искусств» имеет класс функциональной пожарной опасности - Ф4.1 (здания общеобразовательных организаций, организаций дополнительного образования детей, профессиональных образовательных организаций).

Согласно письма МБУ ДО «Детская школа искусств» исх. № 47 от 20.04.2018 г. здание по адресу: г.Сибай, ул. Ленина, 7 носит название «Дом молодёжи Мир» и эксплуатируется в целях проведения совещаний, встреч, мероприятий без осуществления образовательной деятельности. Соответственно здание «Дом молодёжи Мир» по адресу: г.Сибай, ул. Ленина, 7 имеет класс функциональной пожарной опасности – Ф2.1 (театры, кинотеатры, концертные залы, клубы, цирки, спортивные сооружения с трибунами, библиотеки и другие учреждения с расчетным числом посадочных мест для посетителей в закрытых помещениях).

- Выявлены нарушения обязательных требований или требований, установленных муниципальными правовыми актами (с указанием положений (нормативных) правовых актов): **не соответствует предмету проверки**

(с указанием характера нарушений, лиц, допустивших нарушения) выявлены несоответствия сведений содержащихся в уведомлении о начале осуществления отдельных видов предпринимательской деятельности, обязательным требованиям (с указанием положений (нормативных) правовых актов)

- Выявлены факты невыполнения предписаний органов государственного контроля (надзора), органов муниципального контроля (с указанием реквизитов выданных предписаний):

1) не исполнены пункты № 4, № 5, № 6, № 9, № 12 предписания по устранению нарушений требований пожарной безопасности № 62/1/1 от 26.04.2018 года, а именно:

№	Вид нарушения обязательных требований пожарной безопасности с указанием конкретного места выявленного нарушения	Содержание пункта (абзац пункта) и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого (-ых) нарушены
1	2	3
4	Отсутствует пожарный кран у входа в зрительный зал	п. 4.1.1, табл. 1, п. 3 СП 10.13130.2009. Свод правил. Системы

		противопожарной защиты. Внутренний противопожарный водопровод. Требования пожарной безопасности; приложение 7, п. 1, п. 3, п. 4 СНиП 2.08.02-89* Общественные здания и сооружения
5	В зальном помещении здания на стенах, полу, потолке применены декоративно-отделочные материалы с неизвестными показателями пожарной опасности. Показатели пожарной опасности декоративно-отделочных, облицовочных материалов для стен и потолка зального помещения должны быть не более КМ1, для покрытий пола – не более КМ2 (соответствующие сертификаты пожарной безопасности на декоративно-отделочные материалы не представлены)	ч. 6 ст. 134, табл. 29 Федеральный закон от 22.07.2008 N 123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности"
6	Двери выходов из зрительного зала, а также в помещение, не связанное с пребыванием в них зрителей и посетителей (за экраном) не самозакрывающиеся, отсутствует уплотненные притворы	п. 6.2.12. СП 1.13130.2009. Свод правил. Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы
9	В здании электрические кабели, проложенные открыто, распространяют горение	ч.8 ст. 82 ФЗ № 123 от 22.07.2008 г. «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»
12	Не обеспечено проведение регламентных работ по техническому обслуживанию и планово-предупредительному ремонту систем противопожарной защиты (автоматических установок пожарной сигнализации)	п. 63 Правила противопожарного режима в РФ утв. Постановлением Правительства РФ от 25.04.2012г. №390

2) не исполнены пункты № 4, № 5, № 7, № 9, № 13 предписания по устранению нарушений требований пожарной безопасности 257/1/1 от 19.12.2018 года, а именно:

№	Вид нарушения обязательных требований пожарной безопасности с указанием конкретного места выявленного нарушения	Содержание пункта (абзац пункта) и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого (-ых) нарушены
4	В зальном помещении здания на стенах, полу, потолке применены декоративно-отделочные материалы с неизвестными показателями пожарной опасности.	ч. 6 ст. 134, табл. 29 Федеральный закон от 22.07.2008 N 123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности"
5	Двери выходов из зрительного зала, а также в помещение, не связанное с пребыванием в них зрителей и посетителей (за экраном) не самозакрывающиеся, отсутствует	п. 6.2.12. СП 1.13130.2009. Свод правил. Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы


	уплотненные притворы	
7	В здании электрические кабели, проложенные открыто, распространяют горение	ч.8 ст. 82 ФЗ № 123 от 22.07.2008 г. «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»
9	Не обеспечено проведение регламентных работ по техническому обслуживанию и планово-предупредительному ремонту систем противопожарной защиты (автоматических установок пожарной сигнализации)	п. 63 Правила противопожарного режима в РФ утв. Постановлением Правительства РФ от 25.04.2012г. №390
13	В зрительном зале без естественного проветривания при пожаре, не предусмотрена система вытяжной противодымной вентиляции для удаления продуктов горения при пожаре	п. 8.2 СНиП 41-01-2003 «Отопление, вентиляция и кондиционирование», п. 7.2 СП 7.13130.2013 «Отопление, вентиляция и кондиционирование. Требования пожарной безопасности»

Лицо допустившее нарушение – директор учреждения Баянова Г.Ш.

- Нарушений не выявлено _____

Запись в Журнал учета проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых органами государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля, внесена (заполняется при проведении выездной проверки):


(подпись проверяющего)


(подпись уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

Журнал учета проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых органами государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля, отсутствует (заполняется при проведении выездной проверки): -----

(подпись проверяющего)

(подпись уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

Прилагаемые к акту документы:

- предписание по устранению нарушений обязательных требований пожарной безопасности № 88/1/1 от 28.05.2019 г.;
- акт приёмки в эксплуатацию фотолюминесцентных эвакуационных систем;
- акт приёмки в эксплуатацию противопожарных люков;
- акт приёмки в эксплуатацию системы пожарной сигнализации и системы оповещения и эвакуации при пожаре; акт о проведении комплексного опробования системы пожарной сигнализации и системы оповещения и эвакуации при пожаре; акт освидетельствования скрытых работ по ремонту системы пожарной сигнализации и системы оповещения и эвакуации при пожаре;

- акт испытаний ВПВ на работоспособность;
- протокол испытаний по контролю качества огнезащитной обработки конструкций из древесины.

Подписи лиц, проводивших проверку: государственный инспектор г. Баймак, г. Сибай, Баймакского, Зилаирского и Хайбуллинского районов Республики Башкортостан по пожарному надзору Ергизов Радмир Юмабаевич

С актом проверки ознакомлен(а), копию акта со всеми приложениями получил(а):
Директор Муниципального бюджетного учреждения дополнительного образования «Детская школа искусств» городского округа город Сибай Республики Башкортостан Баянова Гузель Шакирьяновна

(фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии), должность руководителя, иного должностного лица или уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

"28" мая 2019 г.



(подпись)

Пометка об отказе ознакомления с актом проверки

(подпись уполномоченного должностного лица
(лиц), проводившего проверку)