



Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны,
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий
Главное управление МЧС России по республике Башкортостан
Управление надзорной деятельности и профилактической работы
г. Уфа, ул. 8 Марта 12/1, тел.: 273-59-52 (код 3472) Факс: 252-30-22

Баймакский межрайонный отдел надзорной деятельности и профилактической работы
РБ, г. Сибай, ул. Коммунистическая, 14, ond.g.sibay@yandex.ru, ond.zilair@mail.ru
(указывается адрес места нахождения органа ГПН, номер телефона, электронный адрес)

Предписание № 88/1/1
по устранению нарушений обязательных требований пожарной безопасности

Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования «Детская школа искусств» городского округа город Сибай Республики Башкортостан (ИНН 0267008635, ОГРН 1020202039010)

(полное наименование органа государственной власти и органа местного самоуправления, юридического лица, фамилия, имя, отчество, индивидуального предпринимателя (гражданина), владельца собственности, имущества и т.п.) во исполнение распоряжения главного (заместителя главного) государственного инспектора г. Баймак, г. Сибай, Баймакского, Зилаирского и Хайбуллинского районов РБ по пожарному надзору № 88 от 22 апреля 2019 года, ст. 6, 6.1 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» в период с "24" апреля 2019 г. с 10 час. 00 мин. до 13 час. 00 мин. Продолжительность 3 часа "28" мая 2019 г. с 10 час. 00 мин. до 12 час. 00 мин. Продолжительность 2 часа

(наименование органа ГПН)

проведена внеплановая проверка государственным инспектором г. Баймак, г. Сибай, Баймакского, Зилаирского и Хайбуллинского районов РБ по пожарному надзору Ергизовым Радмиром Юмабаевичем в отношении объекта защиты – Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования «Детская школа искусств» городского округа город Сибай Республики Башкортостан, расположенного по адресу: г. Сибай, ул. Ленина, 7 (здание «Дом Молодёжи «Мир»)

(должность, звание, фамилия, имя, отчество государственного инспектора (государственных инспекторов) по пожарному надзору, проводившего (-их) проверку, наименование объекта надзора и его адрес)
совместно с директором учреждения Баяновой Г.Ш.

(указываются должности, фамилии, имена, отчества лиц, участвующих в проверке)

В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» необходимо устранить следующие нарушения обязательных требований пожарной безопасности, выявленные в ходе проверки:

№ предписания	Вид нарушения обязательных требований пожарной безопасности с указанием конкретного места выявленного нарушения	Содержание пункта (абзац пункта) и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого (-ых) нарушены	Срок устранения нарушения обязательных требований пожарной безопасности	Отметка (подпись) о выполнении (указывается только выполнение)
1	2	3	4	5
1	В зальном помещении здания демонтировать со стен, пола, потолка декоративно-отделочные материалы, имеющие более высокую пожарную	ч. 6 ст. 134, табл. 29 Федеральный закон от 22.07.2008 N 123-ФЗ "Технический регламент о	До 01.03.2020 г.	

	<p>опасность, чем: КМ 1 для стен и потолка зального помещения; КМ 2 – для покрытия пола.</p> <p><i>(В зальном помещении здания на стенах, полу, потолке применены декоративно-отделочные материалы с неизвестными показателями пожарной опасности - соответствующие сертификаты пожарной безопасности на декоративно-отделочные материалы не представлены)</i></p>	<p>требования пожарной безопасности»</p>		
2	<p>Двери выходов из зрительного зала, а также в помещение, не связанное с пребыванием в них зрителей и посетителей (за экраном) выполнить samozакрывающимися с уплотненными притворами</p>	<p>п. 6.2.12. СП 1.13130.2009. Свод правил. Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы</p>	<p>До 01.03.2020 г.</p>	
3	<p>В здании электрические кабели, проложенные открыто, должны быть не распространяющими горение</p>	<p>ч.8 ст. 82 ФЗ № 123 от 22.07.2008 г. «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»</p>	<p>До 01.03.2020 г.</p>	
4	<p>В зрительном зале без естественного проветривания при пожаре, не предусмотрена система вытяжной противодымной вентиляции для удаления продуктов горения при пожаре</p>	<p>п. 8.2 СНИП 41-01-2003 «Отопление, вентиляция и кондиционирование», п. 7.2 СП 7.13130.2013 «Отопление, вентиляция и кондиционирование. Требования пожарной безопасности»</p>	<p>До 01.03.2020 г.</p>	
5	<p>Пожарный кран установить у входа в зрительный зал</p>	<p>п. 4.1.1, табл. 1, п. 3 СП 10.13130.2009. Свод правил. Системы противопожарной защиты. Внутренний противопожарный водопровод. Требования пожарной безопасности; приложение 7, п. 1, п. 3, п. 4 СНИП 2.08.02-89* Общественные здания и сооружения</p>	<p>До 01.03.2020 г.</p>	
6	<p>Обеспечить проведение регламентных работ по техническому обслуживанию и планово-предупредительному ремонту систем противопожарной защиты (автоматических установок пожарной сигнализации)</p>	<p>п. 63. Правила противопожарного режима в РФ утв. Постановлением Правительства РФ от 25.04.2012г. №390</p>	<p>До 01.03.2020 г.</p>	

Устранение указанных нарушений обязательных требований пожарной безопасности в установленный срок является обязательным для руководителей организаций, должностных лиц, юридических лиц и граждан, на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по их устранению.

При несогласии с указанными нарушениями обязательных требований пожарной безопасности и (или) сроками их устранения физические и юридические лица в трехмесячный срок вправе обжаловать настоящие предписания в порядке, установленном законодательством Российской Федерации для оспаривания ненормативных правовых актов, решений и действий (бездействия) государственных органов, должностных лиц.

В соответствии со статьей 38 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» ответственность за нарушение обязательных требований пожарной безопасности несут:

- собственники имущества;
- руководители федеральных органов исполнительной власти;
- руководители органов местного самоуправления;
- лица, уполномоченные владеть, пользоваться или распоряжаться имуществом, в том числе руководители организаций;
- лица, в установленном порядке назначенные ответственными за обеспечение пожарной безопасности;
- должностные лица в пределах их компетенции.

Ответственность за нарушение обязательных требований пожарной безопасности для квартир (комнат) в домах государственного, муниципального и ведомственного жилищного фонда возлагается на ответственных квартиросъемщиков или арендаторов, если иное не предусмотрено соответствующим договором.

Государственный инспектор
г. Баймак, г. Сибай, Баймакского,
Зилаирского и Хайбуллинского районов РБ
по пожарному надзору
майор внутренней службы

« 28 » мая 2019 г.



Ергизов Р.Ю.

Предписание для исполнения получил:

Директор МБУ ДО «ДШИ»

« 28 » мая 2019 г.



Баянова Г.Ш.