



Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны,
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий
Главное управление МЧС России по республике Башкортостан
Управление надзорной деятельности и профилактической работы
г.Уфа, ул.8 Марта 12/1, тел.: 273-59-52 (код 3472) Факс: 252-30-22

Баймакский межрайонный отдел надзорной деятельности и профилактической работы
РБ, г.Сибай, ул. Коммунистическая, 14, ond.g.sibay@yandex.ru, ond.zilair@mail.ru
(указывается адрес места нахождения органа ГПН, номер телефона, электронный адрес)

**Предписание № 53/1/1
по устранению нарушений обязательных требований пожарной безопасности**

Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования «Детская школа искусств» городского округа город Сибай Республики Башкортостан (ИНН 0267008635, ОГРН 1020202039010)

(полное наименование органа государственной власти и органа местного самоуправления, юридического лица, фамилия, имя, отчество, индивидуального предпринимателя (гражданина), владельца собственности, имущества и т.п.) во исполнение распоряжения главного (заместителя главного) государственного инспектора г. Сибай, Баймакского, Зилаирского и Хайбуллинского районов РБ по пожарному надзору № 53 от 26 февраля 2021 года, ст. 6, 6.1 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» в период с
"25" марта 2021 г. с 10 час. 00 мин. до 11 час. 00 мин. Продолжительность 01 час 00 минут
"26" марта 2021 г. с 11 час. 00 мин. до 12 час. 00 мин. Продолжительность 01 час 00 минут
(наименование органа ГПН)

проведена внеплановая проверка государственным инспектором г. Сибай, Баймакского, Зилаирского и Хайбуллинского районов РБ по пожарному надзору Исмагиловым Ильнуром Ильдусовичем в отношении объекта защиты – Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования «Детская школа искусств» городского округа город Сибай Республики Башкортостан, расположенного по адресу: г. Сибай, ул. Ленина, 7 (здание «Дом Молодёжи «Мир»)

(должность, звание, фамилия, имя, отчество государственного инспектора (государственных инспекторов) по пожарному надзору, проводившего (-их) проверку, наименование объекта надзора и его адрес)
совместно с директором учреждения Баяновой Г.Ш.

(указываются должности, фамилии, имена, отчества лиц, участвующих в проверке)

В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» необходимо устранить следующие нарушения обязательных требований пожарной безопасности, выявленные в ходе проверки:

№ предписания	Вид нарушения обязательных требований пожарной безопасности с указанием конкретного места выявленного нарушения	Содержание пункта (абзац пункта) и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого (-ых) нарушены	Срок устранения нарушения обязательных требований пожарной безопасности	Отметка (подпись) о выполнении (указывается только выполнение)
1	2	3	4	5
1	Запоры на дверях эвакуационного выхода не обеспечены возможностью открывания изнутри без ключа. (фойе основного зала)	Основание: Правила противопожарного режима в РФ, (утв. Постановлением правительства РФ от 25 апреля 2012 года № 390 п.	До 01.03.2022 г.	

		35(утратил силу) п. 26 Правил противопожарного режима в Российской Федерации», утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 16.09.2020 года № 1479, СП 1.13130.2009 Свод правил. Эвакуационные пути и выходы) п. 4.2.7	
2	Руководителем организации не определен порядок и сроки проведения работ по очистке вентиляционных камер, циклонов, фильтров и воздухопроводов от горючих отходов с периодичностью не реже 1 раза в год с составлением соответствующих актов	Основание: Правила противопожарного режима в РФ, (утв. Постановлением правительства РФ от 25 апреля 2012 года № 390 п. 50(утратил силу) п. 43 Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 16.09.2020 года № 1479.	До 01.03.2022 г.
3	Не организовано проведение проверок работоспособности внутреннего противопожарного водопровода с периодичностью не реже 2 раз в год (весной и осенью) с составлением соответствующих актов	п. 55. Правила противопожарного режима в РФ утв. Постановлением Правительства РФ от 25.04.2012г. №390(утратил силу) п. 48 Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 16.09.2020 года № 1479	До 01.03.2022 г.
4	Руководителем организации не обеспечено достаточное количество огнетушителей, а также соблюдение сроков их перезарядки, освидетельствования и своевременной замены, указанных в паспорте огнетушителя.	Основание: Правила противопожарного режима в РФ, (утв. Постановлением правительства РФ от 25 апреля 2012 года № 390 п. 70,п.468,п.471,п.474,п.475(утратил силу) п. 60 Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 16.09.2020 года № 1479	До 01.03.2022 г.
5	В зальном помещении здания демонтировать со стен, пола, потолка декоративно-отделочные материалы, име-	ч. 6 ст. 134, табл. 29 Федеральный закон от 22.07.2008 N 123-ФЗ	До 01.03.2022 г.

	<p>ющие более высокую пожарную опасность, чем: КМ 1 для стен и потолка зального помещения; КМ 2 – для покрытия пола.</p> <p><i>(В зальном помещении здания на стенах, полу, потолке применены декоративно-отделочные материалы с неизвестными показателями пожарной опасности - соответствующие сертификаты пожарной безопасности на декоративно-отделочные материалы не представлены)</i></p>	"Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»		
6	Двери выходов из зрительного зала, а также в помещение, не связанное с пребыванием в них зрителей и посетителей (за экраном) выполнить samozакрывающимися с уплотненными приворами	п. 6.2.12. СП 1.13130.2009. Свод правил. Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы(утратил силу) ст.4,5,6 Федеральный закон Российской Федерации от 22.07.2008 г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; п. 4.2.24 СП 1.13130.2020 Свод правил. Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы	До 01.03.2022 г.	
7	В здании электрические кабели, проложенные открыто, должны быть не распространяющими горение	ч.8 ст. 82 ФЗ № 123 от 22.07.2008 г. «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»	До 01.03.2022 г.	
8	В зрительном зале без естественного проветривания при пожаре, не предусмотрена система вытяжной противодымной вентиляции для удаления продуктов горения при пожаре	п. 8.2 СНиП 41-01-2003 «Отопление, вентиляция и кондиционирование», п. 7.2 СП 7.13130.2013 «Отопление, вентиляция и кондиционирование. Требования пожарной безопасности»	До 01.03.2022 г.	
9	Пожарный кран установить у входа в зрительный зал	п. 4.1.1, табл. 1, п. 3 СП 10.13130.2009. Свод правил. Системы противопожарной защиты. Внутренний противопожарный водопровод. Требования пожарной безопасности; приложение 7, п. 1, п. 3, п. 4 СНиП 2.08.02-89* Общественные здания и сооружения	До 01.03.2022 г.	

10	Обеспечить проведение регламентных работ по техническому обслуживанию и планово-предупредительному ремонту систем противопожарной защиты (автоматических установок пожарной сигнализации)	п. 63. Правила противопожарного режима в РФ утв. Постановлением Правительства РФ от 25.04.2012г. №390(утратил силу) п. 54 Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 16.09.2020 года № 1479	До 01.03.2022 г.	
----	---	---	------------------	--

Устранение указанных нарушений обязательных требований пожарной безопасности в установленный срок является обязательным для руководителей организаций, должностных лиц, юридических лиц и граждан, на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по их устранению.

При несогласии с указанными нарушениями обязательных требований пожарной безопасности и (или) сроками их устранения физические и юридические лица в трехмесячный срок вправе обжаловать настоящие предписания в порядке, установленном законодательством Российской Федерации для оспаривания ненормативных правовых актов, решений и действий (бездействия) государственных органов, должностных лиц.

В соответствии со статьей 38 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» ответственность за нарушение обязательных требований пожарной безопасности несут:

- собственники имущества;
- руководители федеральных органов исполнительной власти;
- руководители органов местного самоуправления;
- лица, уполномоченные владеть, пользоваться или распоряжаться имуществом, в том числе руководители организаций;
- лица, в установленном порядке назначенные ответственными за обеспечение пожарной безопасности;
- должностные лица в пределах их компетенции.

Ответственность за нарушение обязательных требований пожарной безопасности для квартир (комнат) в домах государственного, муниципального и ведомственного жилищного фонда возлагается на ответственных квартиросъемщиков или арендаторов, если иное не предусмотрено соответствующим договором.


Государственный инспектор
г. Сибай, Баймакского, Зилаирского
и Хайбуллинского районов РБ
по пожарному надзору
лейтенант внутренней службы

« 26 » марта 2021 г.

Предписание для исполнения получил:

Директор МБУ ДО «ДШИ»


« 26 » марта 2021 г.



(подпись)

Исмагилов И.И.

М.Л.П.



(подпись)

Баянова Г.Ш.