

Сведения о настоящей выездной проверке внесены в единый реестр контрольных (надзорных) мероприятий:



учетный номер проверки: 02220061000201700991 дата присвоения: 28.02.2022

(отметка о размещении (дата и учетный номер) сведений о выездной проверке в едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий, QR-код)



Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны,
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий

Главное управление МЧС России по Республике Башкортостан

(наименование территориального органа МЧС России)

ул. 8 Марта, 12/1, г. Уфа, 450005, телефон: (347) 252-59-52, e-mail: cancel@mchsrb.ru

(указывается адрес места нахождения территориального органа МЧС России, номер телефона, электронный адрес)

Баймакский межрайонный отдел надзорной деятельности и профилактической работы

Управления надзорной деятельности и профилактической работы

Главного управления МЧС России по Республике Башкортостан

(наименование органа государственного пожарного надзора)

ул. Коммунистическая, 14, г. Сибай, 453833, телефон: (34775) 2-60-92, e-mail: ond.zilair@mail.ru

(указывается адрес места нахождения органа ГПН, номер телефона, электронный адрес)

**ПРЕДПИСАНИЕ
ОБ УСТРАНЕНИИ НАРУШЕНИЙ
ОБЯЗАТЕЛЬНЫХ ТРЕБОВАНИЙ
ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ № 38/3**

(первая цифра номер решения о проведении контрольного (надзорного) мероприятия,

вторая цифра соответствует лицу, которому вручается предписание 1- собственник, 2-арендатор, 3-должностное лицо)

Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования «Детская школа искусств» городского округа город Сибай Республики Башкортостан

(полное наименование органа государственной власти и органа местного самоуправления,
юридического лица, фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии) индивидуального предпринимателя,

физического лица-правоохладателя объекта защиты (гражданина), собственника имущества и т.п.)

во исполнение решения начальника Баймакского межрайонного отдела надзорной деятельности и профилактической работы (далее – ОНДиПР) управления надзорной деятельности и профилактической работы (далее - УНДиПР) Главного управления МЧС России по Республике Башкортостан – главного государственного инспектора г. Сибай, Баймакского, Зилаирского и Хайбуллинского районов по пожарному надзору Люляева В.А. от 28 февраля 2022 года № 38, Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ, «О пожарной безопасности», в период с «01» марта 2022 г. по «15» марта 2022 г. проведена внеплановая выездная проверка государственным инспектором г. Сибай, Баймакского, Зилаирского и Хайбуллинского районов по пожарному надзору Харисовым Ильнуром Рафиковичем

(должность, звание, фамилия, имя, отчество государственного инспектора (государственных инспекторов) по пожарному надзору, проводившего (их) проверку,

Объекта защиты – муниципального бюджетного учреждения дополнительного образования «Детская школа искусств» городского округа город Сибай Республики Башкортостан - расположенного по адресу: 453838, Республика Башкортостан, г. Сибай, ул. Ленина, д. 7

наименование объекта надзора и его адрес)

совместно с Заместителем директора по социальной работе и концертной деятельности Усмановой А.Р.

(указываются должности, фамилии, имена, отчества лиц участвующих в проверке)

Для устранения обязательных требований пожарной безопасности в соответствии со статьей 90 Федерального закона от 31.07.2020 №248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации» необходимо устранить:

| № п/ п | Вид нарушения обязательных требований пожарной безопасности с указанием конкретного места выявленного нарушения | Содержание пункта (абзац пункта) и наименование нормативного правового акта РФ и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого (-ых) нарушены | Срок устранения нарушения обязательных требований пожарной безопасности | Отметка о выполнении (указывается только в случае выполнения) |
|--------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1. | <p>В зальном помещении здания демонтировать со стен, пола, потолка декоративно-отделочные материалы, имеющие более высокую пожарную опасность, чем: КМ 1 для стен и потолка зального помещения; КМ 2 – для покрытия пола.</p> <p><i>(В зальном помещении здания на стенах, полу, потолке применены декоративно-отделочные материалы с неизвестными показателями пожарной опасности - соответствующие сертификаты пожарной безопасности на декоративно-отделочные материалы не представлены)</i></p> | <p>ч. 6 ст. 134, табл. 29 Федеральный закон от 22.07.2008 N 123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»</p> | 01.03.2023 | |
| 2. | <p>В здании электрические кабели, проложенные открыто, должны быть не распространяющими горение</p> | <p>ч.8 ст. 82 ФЗ № 123 от 22.07.2008 г. «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»</p> | 01.03.2023 | |
| 3. | <p>В зрительном зале без естественного проветривания при пожаре, не предусмотрена система вытяжной противодымной вентиляции для удаления продуктов горения при пожаре</p> | <p>п. 8.2 СНИП 41-01-2003 «Отопление, вентиляция и кондиционирование», п. 7.2 СП 7.13130.2013 «Отопление, вентиляция и кондиционирование. Требования пожарной безопасности»</p> | 01.03.2023 | |
| 4. | <p>Пожарный кран установить у входа в зрительный зал <i>(не представлен акт выполненных работ)</i></p> | <p>п. 4.1.1, табл. 1, п. 3 СП 10.13130.2009. Свод правил. Системы противопожарной защиты. Внутренний противопожарный водопровод. Требования пожарной безопасности; приложение 7, п. 1, п. 3, п. 4 СНИП 2.08.02-89* Общественные здания и сооружения</p> | 01.03.2023 | |
| 5. | <p>Обеспечить проведение регламентных работ по техническому обслуживанию и планово-предупредительному ремонту систем противопожарной защиты (автоматических установок пожарной сигнализации)</p> | <p>п. 63. Правила противопожарного режима в РФ утв. Постановлением Правительства РФ от 25.04.2012г. №390(утратил силу) п. 54 Правил противопожарного режима в Российской Федерации,</p> | 01.03.2023 | |

| | | | |
|--|---------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|
| | утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 16.09.2020 года № 1479 | | |
|--|---------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|

Устранение указанных нарушений обязательных требований пожарной безопасности в установленный срок является обязательным для руководителей организаций, должностных лиц, юридических лиц и граждан, на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по их устранению.

При несогласии с указанными нарушениями обязательных требований пожарной безопасности и (или) сроками их устранения физические и юридические лица в пятнадцатидневный срок вправе обжаловать настоящие предписания в порядке, установленном законодательством Российской Федерации для оспаривания ненормативных правовых актов, решений и действий (бездействия) государственных органов, должностных лиц.

В соответствии со статьей 38 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. N 69-ФЗ «О пожарной безопасности» ответственность за нарушение обязательных требований пожарной безопасности несут:

- собственники имущества;
- руководители федеральных органов исполнительной власти;
- руководители органов местного самоуправления;
- лица, уполномоченные владеть, пользоваться или распоряжаться имуществом, в том числе руководители организаций;
- лица, в установленном порядке назначенные ответственными за обеспечение пожарной безопасности;
- должностные лица в пределах их компетенции.

Дознаватель Баймакского межрайонного
ОНДиПР УНДиПР Главного управления
МЧС России по Республике Башкортостан –
государственный инспектор г. Сибай, Баймакского,
Зилаирского и Хайбуллинского районов
по пожарному надзору Харисов И.Р.

(должность, фамилия, инициалы инспектора (руководителя группы инспекторов), проводившего проверку)

«15» марта 2022 г.

Предписание для исполнения получил (а):

директор Валеева Т.И.

(должность, фамилия, инициалы)

«15» марта 2022 г.



(подпись)

М. Л. П.

И.Р. Харисов

(подпись)